



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnvkv@mail.ru

г. Новокузнецк

«26» июля 2018 г.

15 часов 00 минут

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица

№ 36

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 98-А (ОГРН 1024201675178)  
(место проведения проверки)

на основании: во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора  
г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору от 04 июля 2018 года № 36

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального общеобразовательного учре-  
ждения «Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется) инди-  
видуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» июля 2018 г. с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин «25» июля 2018 года

«26» июля 2018 г. с 14 час. 00 мин до 15 час. 00 мин «26» июля 2018 года

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеров-  
ской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Отправлено по электронной почте licey35nvkz@yandex.ru -05.07.2018г., в 13 час. 51 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Савельева Марина Владимировна государственный инспектор

г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае при-  
влечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности  
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккреди-  
тации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МБ ОУ «Лицей № 35 имени Анны Ивановны  
Герлингер» Самусева Ольга Анатольевна на основании приказа от 10.01.2018г. №15-л «Об ежегодном опла-  
чиваемом отпуске за 2017-2018 год руководителем образовательных учреждений Заводского района» (при-  
каз предоставлен)

О проверке муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 имени Анны Ивановны  
Герлингер» - уведомлено в установленном порядке, копия распоряжения отправлена по электронной почте  
licey35nvkz@yandex.ru -05.07.2018г., в 13 час. 51 мин.



В ходе проведения проверки МБ ОУ «Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер» предоставило устав от 25.07.2017г. Согласно устава полное наименование объекта **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер»**.

В ходе проведения проверки установлено, что выполнены следующие мероприятия режимного характера:

- в ходе выборочной проверки знания правил пожарной безопасности (порядок действий при пожаре, правила обращения с огнетушителями, телефон вызова пожарной охраны) были опрошены сотрудники - получены ответы на заданные вопросы,
- руководителем учреждения 25.08.2017г., утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского помещения,
- 28.03.2018г., с сотрудниками, по плану, проведен инструктаж о соблюдении требований ПБ, с охватом 52 человека,
- 27.10.2016г., 28.04.2017г., проведено обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, сотрудников, ответственных за пожарную безопасность организации и проведение противопожарного инструктажа. Квалификационные удостоверения выданы № 331п Шибяеву Игорю Анатольевичу, № 342п Ковалевой Наталье Геннадьевне, № 345п Бересневой Светлане Николаевне КОУМЦ по ГО и ЧС, № 65/ПТМ Бобылевой Елене Алексеевне ООО «ЦОТ «Кедр»,
- приказом № 198 от 05.07.2017г., назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении,
- на путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности,
- наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от 2-х пожарных гидрантов, расположенных за территорией объекта, в 56-и и 59-и метрах от здания,
- разработаны и вывешены планы эвакуации, выполненные в соответствии с ГОСТ Р.12.2.143-2009 на основе фотолюминесцентных материалов,
- запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа,
- двери запасных выходов открываются по направлению выхода из здания,
- обеспечено в учреждении наличие исправных электрических фонарей в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности,
- обслуживание АУПС (автоматической пожарной сигнализации), СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), производится ООО «ЦКО-СБ», согласно договора № 2298-2018/ТО от 01.01.2018г., и действует до 31.12.2018г.,
- проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проведена 24.07.2018г., - замечаний по работоспособности АУПС, СОУЭ не было выявлено,
- обслуживание эвакуационного (аварийного) освещения, производится ООО «ЦКО-СБ», согласно договора № 2298-1-2018/ТО от 01.01.2018г., и действует до 31.12.2018г.,
- проверка работоспособности эвакуационного (аварийного) освещения проведена 24.07.2018г., - замечаний по работоспособности эвакуационного (аварийного) освещения не было выявлено,
- заключен договор № 1164-2018/ПЦН от 22.01.2018г. с ООО «ЦКО-СБ», по осуществлению услуг покруглосуточной, автоматической передаче по каналам связи GSM сигналов системы пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны, действует до 31.12.2018г.,
- 24.07.2018г. проведена проверка работоспособности системы Мираж- сигнал поступил на пульт подразделения пожарной охраны (ОФПС -11 г. Новокузнецк),
- предусмотрено оснащение помещений первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным документам по пожарной безопасности (ОП-10, ОП-8, ОП-5, ОП-4, ОУ-2, ОУ-3, ОУ -5) в количестве 46 штук,
- ведется специальный журнал для учета, проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения,
- предоставлена декларация пожарной безопасности от 23.01.2018г., на объект МБ ОУ «Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер», регистрационный номер 32 431363 –ТО - 00422,
- 07.02.2018г., проведена проверка противопожарных дверей, согласно, предоставленного акта замечаний не выявлено (полотна и притворы дверей без механических повреждений, петлевой притвор и устройство для самозакрывания дверей в рабочем состоянии, механические повреждения, сколы на дверях отсутствуют),
- 25.05.2017г., - МАУ «РЭУ» проведена ревизия системы вытяжной вентиляции – неисправности не обнаружены,
- 15.08.2017г., проведено эксплуатационное испытание ограждений на крыше, предоставлен протокол № ,




- предоставлена справка № 38 от 19.02.2018г., о том, что помещение теплицы не эксплуатируется, обесточено,  
 Предписание №6/1/3 от 22.02.2018г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности выполнено.


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
	Нарушений не выявлено		

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не требуется**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 (подпись проверяющего)



  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку:

   
 26.07.18

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

26.07.2018 г.   
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица)

Объяснения законного представителя юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер», в отношении которого была проведена внеплановая выездная проверка

ка   
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

