



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул.Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"

E-mail: [kansmchs42@mail.ru](mailto:kansmchs42@mail.ru); [gugo@kemtel.ru](mailto:gugo@kemtel.ru)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: [gpnvkv@mail.ru](mailto:gpnvkv@mail.ru)

### ПРЕДПИСАНИЕ № 6/1/3

#### по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер»

Директору МБ ОУ «Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер» Шибаеву Игорю Анатольевичу

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору М.С.Кривошеева № 6 от 25 января 2018, ст.6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ» в период с 12 февраля 2018 г. с 14 час. 00 мин до 10 час. 00 мин 22 февраля 2018 года – проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Захаровой Ольгой Александровной территории, помещений, зданий, сооружений МБ ОУ «Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. 40.лет ВЛКСМ, 98-А, совместно с директором Шибаевым Игорем Анатольевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют двери, с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие из поэтажного коридора на лестничные клетки (с третьего этажа).	п.23д правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), ст.4. п 3. Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.07.2018г.	



2.	Отделка стен гардероба, расположенного вдоль путей эвакуации, выполнена из сгораемого материала.	ст.4. п 3., ст 52. п 5, табл.28 Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.3, п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.25 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.07.2018г.	
3.	Подвальное помещение, выход из которого не изолирован противопожарной преградой от общей лестничной клетки, используется для хранения сгораемых материалов, мебели и другого оборудования.	п. 236 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), ст.4. п 3. Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.07.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка  
и Новокузнецкого района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Захарова Ольга Александровна

по пожарному надзору)

« 22 » 02 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 22 » 02 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

(должность, фамилия, инициалы)